



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця вул. Аерарма 5
(найменування об'єкта)

«26» 08 20 25 р.

Бригада у складі Вессовський В.І.; Гордієнко В.М.;
Ришак О.Р.; Мустаха В.М.; Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Аерарма 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-83м; ф32-6м; ф25-9м;
ф76-69м; ф57-50м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стожки: ф32-50м; ф25-45м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: ф40-1шт; ф32-3шт; ф25-4шт.

(мульові)

Пробкові: ф25-2шт.

Муфтові з'єднання: ф40-1шт; ф32-3шт; ф25-6шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад "Vibra KB"

- ліквідація виявлених витоків газу: Котлишко: ф32-2шт; ф25-1шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, з також у підвалі та на горіща, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено P=500 мм. вод. ст.
Поділено dr=20 мм. вод. ст. t=5ab.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Випробування газопроводів
На можливість перевірки ант РВС
не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Василюк В.Г.
(прізвище, ініціали)
Горбаченко В.М.
(прізвище, ініціали)
Романчук О.Ф.
(прізвище, ініціали)
Мухометов В.М.
(прізвище, ініціали)
Ліценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Від підпису Відновлення
(прізвище, ініціали) (підпис)