



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

вул. М. Виталика
Андреева 52
(найменування об'єкта)

«25» 08 20 25 р.

Бригада у складі _____

Васильченко В.Т.
Вітрова С.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

вул. Андреева 52
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 76 - 40 м, Ø 50 - 43 м, Ø 40 - 15 м,
Ø 32 - 10 м
Ø 32 - 105 м (середнє)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

у разі Ø 32 - 8 м
у разі Ø 32 - 8 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладним методом або мильною емульсією: приладом "Амгаз"

- ліквідація виявлених витоків газу: у разі Ø 32 - 3 м
у разі Ø 32 - 2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також підвали та наорища, де прокладені газопроводи; визначено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

$P=500 \text{ мм в.ст.}$, $t_{pr}=10 \text{ мм в.ст.}$, $t_{-5 \times 6}$

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: пошкодження газопроводу

на газопроводі

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родісєв О.В.

(прізвище, ініціали)

Бессєновський В.Т.

(прізвище, ініціали)

Дроздовський В.Т.

(прізвище, ініціали)

Вєтров С.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Козловська О.С.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

