

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«25» 08 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО

вул. Касперівська 56
(найменування об'єкта)

«25» 08 2025 р.

Бригада у складі

Курцов ВВ, Кисельов ВД,
Кисельов ВВ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт, тому, що на об'єкті

вул. Касперівська 56
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: Ø80-1м, Ø32-45м, Ø20-5м

Ø32-75м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім Ø40-1м, Ø20-6м
леуорта Ø40-1м, Ø20-6м
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: *всі газопроводи*

- ліквідація виявлених витоків газу: *крім Ø20-2м, Ø20-3м, Ø40-1м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; всесмірно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; p=500 мм в ст. 12 р. 10 мм в ст. 1-5хв
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. просвієнтовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групи ІМ, які підлягають усуненню: погасив всі підрозділи

сім два не можеш перевіряти як керує

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіонов ОВ
(прізвище, ініціали)

Міронов АВ
(прізвище, ініціали)

Міронов КО
(прізвище, ініціали)

Міронов АВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринський КО Бердичівська

(прізвище, ініціали)

(підпис)