



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця #16 вул. Ботанична №8

(найменування об'єкта)

« *28* » *08* 20*25* р.

Бригада у складі _____

*Муромцев О.В.; Калок А.А.;
Кугерков А.В.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*м. Вінниця
вул. Ботанична №8*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

φ 32 - 10 м; φ 25 - 33 м; φ 15 - 1 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: φ 20 - 5 м; φ 25 - 1 м; φ 20 - 5 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): φ 25 - 1 м; Крани: φ 20 - 4 м; φ 15 - 1 м.
Муфтові з'єднання: φ 25 - 1 м; φ 20 - 5 м; φ 15 - 1 м.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

*линійна емаль
та прилад "V. Bea GAB"*

- ліквідація виявлених витоків газу: *Котельня: φ 32 - 1 м; Котельня: φ 25 - 1 м;
φ 20 - 1 м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; висока
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;

Перевірено по робочим таблицям

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектуровано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДВР не надано
Розривання газопроводів

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В. В.
(прізвище, ініціали)
Мокленчук О. В.
(прізвище, ініціали)
Канок А. А.
(прізвище, ініціали)
Мухомов А. В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Старший по будинку Відалий
(прізвище, ініціали) (підпис)