



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Вінниця, вул. П. Тачутори №18

(найменування об'єкта)

« *28* » *08* 20 *25* р.

Бригада у складі _____

*Веселовський В.І.; Породієнко В.М.;
Яшаурук О.Р.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*м. Вінниця
вул. П. Тачутори №18*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 57-5 см; φ 25-4 см; φ 20-3 см.*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі відводи: φ 20-7 см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробкові): φ 20-6 см; Кранові: φ 20-1 см.
Муртові з'єднання: φ 20-7 см.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія*

та прилад "Вібра-ВІЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу: *Крани: φ 20-2 см.*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: високомасто
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прієктуювано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДВР не надамо
Рядування газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБІО

Члени бригади

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)
Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)
Поройко В.М.
(прізвище, ініціали)
Ромашук О.Р.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саранський Ю Бригач Віктор
(прізвище, ініціали) (підпис)