



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок
м. Вікшуче вул. Г. Крут 8
(найменування об'єкта)

«29» 08 20 25 р.

Бригада у складі Лук'єнчук О.В.; Каюк А.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуче вул. Г. Крут 8

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50 - 38 м., Ø40 - 10 м., Ø25 - 2 м.,
Ø20 - 33 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стяжки: Ø20 - 40 м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

краєві (хвостові): Ø20 - 2 мт. (пробкові): Ø20 - 5 мт.

шурфові з'єднання: Ø20 - 7 мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

I. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

те прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: краєві (пробкові): Ø20 - 4 мт.

контрайки: Ø20 - 1 мт. шурфа: Ø20 - 1 мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу
На місцях перевірки вист. ДВК не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Гідродезукій АС
 (прізвище, ініціали)

Луканчук ОВ
 (прізвище, ініціали)

Коток АА
 (прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Гашко Олександр Вікторович
 (прізвище, ініціали) (підпис)