



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вер Д. Бад'я 14

« 1 » 09 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Личенко ВО, Мавросян АА

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вер Д. Бад'я 14

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø50-2м, Ø40-20м, Ø25-7м,
Ø20-10м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окремі вводи Ø20-7м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
сходи Ø20-7м
шефота Ø20-7м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: присад, Ø40-20м

- ліквідація виявлених витоків газу: присад Ø20-7м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Васильченко
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Васильченко
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, наладження та регулювання; Червоний
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Артемчук

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушення газопроводів
всіх двох місць можливі перевірити
всі місця

Вчинено попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Рудішев ОВ
(прізвище, ініціали)
Киченцово
(прізвище, ініціали)
Михайленко ВА
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)
[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будівельній бригаді
(прізвище, ініціали) (підпис)