



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
_____ *вул. Високий*
_____ *вул. Д. Бобила 62*
(найменування об'єкта)
« *1* » *09* 20 *25* р.

Бригада у складі _____
_____ *Данилюк МВ*,
_____ *Рудченко ВМ*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____
_____ *вул. Д. Бобила 62*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø25-18мм, Ø20-28-м*

_____ (увідний газопровід (характеристики г-ду))
окрем'є входи Ø20-5мм

_____ (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
арми Ø20-5мм
метал Ø20-5мм

(запірна арматура)
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *прилад, Д. Бобила*
мешканці, Д. Бобила
- ліквідація виявлених витоків газу: *арми Ø20-5мм*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів: _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: вільно
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: всеско
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: диференціальна перевірка
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів: _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: вдосконалюється

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

пошкодження газопроводів
які викликають неможливість перевірки
всеско

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Родіан ОА
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Давидів ОВЗ
(прізвище, ініціали)
Родіан ВВ
(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку відомий

(прізвище, ініціали)

(підпис)