

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

«26» 08 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО ж/б м. Вінниця вул. Д. Марковича 10
(найменування об'єкта)

«26» 08 2025 р.

Бригада у складі Іванчук В.І.; Дзюбенко Ю.Т.;
Доброва С.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Д. Марковича 10
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-5м; ф25-30м; ф20-6м; ф15-7м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф20-2м; ф15-2м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові) - ф20-2м; ф15-2м.

Муфтові з'єднання: ф20-2м; ф15-2м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

та прилад VibraEAS

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-2м; Конфайка: ф20-1
ф25-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалах та на горищах, де прокладені газопроводи, в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Р=500 мм. вод.ст.
Падіння др=20 мм. вод.ст. за 5 хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газорегулювальними приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопроводу
На місцях перевірки авт. ДВР не надамо

Визначено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чурико В.В.
(прізвище, ініціали)
Вангур В.А.
(прізвище, ініціали)
Дробенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сірошев до будинку відсутній
(прізвище, ініціали) (підпис)