



25 р.

# Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця вул. Дубовелька 29  
(найменування об'єкта)

«29» 08 2025 р.

Бригада у складі Кучеров А.В.; Міценко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Дубовелька 29

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-25м, Ø 40-4м, Ø 20-35м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

улам (уламкові): Ø 32-1м, Ø 25-1м, Ø 20-2м (вириний): Ø 20-1м  
муртові з'єднання: Ø 32-1м, Ø 25-1м, Ø 20-2м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильно емульсія

то прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: капайка: Ø 20-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастиля та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проектно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: На момент проведення ТО ат. ДВК не надано  
Зарядового газопроводу

Вписано попередження:

Майстер ВБГ О

Члени бригади

Підгорюховий А.С.  
 (прізвище, ініціали)  
Кучеров А.В.  
 (прізвище, ініціали)  
Миценко В.О.  
 (прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]  
 (підпис)  
[Підпис]  
 (підпис)  
[Підпис]  
 (підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Від старшого по буринській бригаді  
 (прізвище, ініціали) (підпис)