



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця
вул. Заїзницька 3
«27» 08 2008 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мусогінська В.В., Ролескіна О.Ф.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Заїзницька 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-7м, φ32-20м, φ40-18м,
φ25-24м, φ20-5м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
окремі вводи φ25-1м, φ20-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
крім φ25-1м, φ20-4м
муроту φ25-1м, φ20-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: крім сходових

мешканців

- ліквідація виявлених витоків газу: крім φ40-1м,
φ25-1м, 1к/2 φ25-2м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в асильвідси
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; незроблено нескоро
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. архивсорунавдано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: порушення герметичності

або дві неможливо перевірити
вирішення

Визначено попередження:

Майстер ВВГО

Члени бригади

Порудішев ОФ
(прізвище, ініціали)

Мерітисев КВ
(прізвище, ініціали)

Ромасенко ОФ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

РГ
(підпис)

Ваня
(підпис)

СР
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармис М Бурдakov Бодарніс

(прізвище, ініціали)

(підпис)