

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО М.Віннице Житловий будинок
буль. Замостянська 34А кпр. 1
(найменування об'єкта)
« 07 » 08 2025 р.

Бригада у складі Алексєєв О.Ю.; Веселівський В.І.
Дробенко О.Т.; Діброва С.А.; Гурдієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті М.Віннице буль. Замостянська 34А
кпр. 1
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-40м, Ø57-60м, Ø32-28м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояки: Ø25-342м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кроси (димова): Ø25-16м, муфтаве з'єднання: Ø25-16м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильне емульсія

та прилад "Vibro GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: експрайми: Ø25-5м, муфта: Ø25-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: $P=500 \text{ мм. вод. ст.}$, $t=5 \text{ хв.}$, $\Delta P=20 \text{ мм. вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: —

Винесено попередження: —

Майстер ВБГ О

Члени бригади

Підгурський М.С.
(прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.
(прізвище, ініціали)

Дробенко Ю.Т.
(прізвище, ініціали)

Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Януковський М.І.
(прізвище, ініціали)

