



## Акт

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вікниш  
вул. Захисників Небес 27  
(найменування об'єкта)

« 8 » 08 20 25 р.

Бригада у складі \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті \_\_\_\_\_ м. Вікниш  
вул. Захисників Небес 27  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:  $\phi 80 - 7\text{м}$  ;  $\phi 50 - 12\text{м}$

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
 $\phi 50 - 8\text{м}$  ;  $\phi 40 - 2\text{м}$  ;  $\phi 25 - 12\text{м}$  ;  $\phi 20 - 12\text{м}$  ;  $\phi 15 - 9\text{м}$

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
кр.  $\phi 50 - 1\text{м}$  ;  $\phi 20 - 2\text{м}$  ;  $\phi 20 - 2 - \text{шоркві}$  ;  $\phi 15 - 1$  ;  $\phi 15 - 1 - \text{шоркві}$   
шоркві з'єднан.:  $\phi 50 - 3\text{шт}$  ;  $\phi 20 - 4\text{шт}$  ;  $\phi 15 - 2\text{шт}$   
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ прилад VibroDAB

- ліквідація виявлених витоків газу: \_\_\_\_\_  
кр.  $\phi 50 - 1\text{шт}$  ;  $\phi 20 - 1\text{шт}$   
кр.  $\phi 15 - 1\text{шт}$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; виконано
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_  
перевірено P = 500 мм. вод.ст  
маєток P < 20 мм. вод.ст за 5хб
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: підписи перевіряти якщо ДРК не керує

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Коваленко М.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Ворон С.О.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Гордієнко В.М.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфмаш м. Буринь Бідаєнко  
(прізвище, ініціали) (підпис)