



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. М. Верасевича
вул. М. Третьєвського 6
«21» 08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Касан РВ, Доченко ВО
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. М. Третьєвського 6
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø80-1м, Ø32-2м, Ø20-1м

Ø20-в м. (увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
арм. Ø20-2м
муніцип. Ø20-2м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: прилад. та мильн.

- ліквідація виявлених витоків газу:

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимога
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; проверено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря:
P=500 мм в.ст., d p=10 мм в.ст., t=576
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: неорієнтованість газопроводу, всі газові мережі перевірені та в порядку

Визначено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Горчунів О.В.
(прізвище, ініціали)

Міхон В.В.
(прізвище, ініціали)

Докучаєв О.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

[підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфакіс до будинку будувальників
(прізвище, ініціали) (підпис)