



20 25 р.

# Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житловий будинок  
м. Вінниця пров. Дубовицького 10  
(найменування об'єкта)

« 29 » 08 20 25 р.

Бригада у складі Васильовський В.І ; Дзюбенко Н.Т.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця пров. Дубовицького 10

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ГЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 32-2м, Ø 25-18м, Ø 20-32м, Ø 15-1м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі відводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крім (пробок): Ø 25-2м, Ø 20-1м, Ø 15-1м. (кузові): Ø 20-1м.  
мульті з'єднання: Ø 25-2м, Ø 20-2м, Ø 15-1м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

те прилад "Vire GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: констрайк: Ø 25-1м, Ø 20-1м.  
мульті: Ø 25-1м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: фарбування газопроводу на момент проведення перевірки акт ДВН не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГ О

Члени бригади

Підгороденський А.С.  
(прізвище, ініціали)

Васильовський В.І.  
(прізвище, ініціали)

Дзоденко Ю.Т.  
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфесов по Будинку Бідачків  
(прізвище, ініціали) (підпис)