



АКТ

ВБГО

2/5

м. Вінниця пров. Зелений №2

(найменування об'єкта)

« 28 » 08 20 25 p.

Бригада у складі

Мамбиров А.Б., Дронова С.А.,

Душенов А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

м. Винниця

проект Зеленин №2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 57-93 м; Ø 25-8 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Стояк: $\phi 25-45$ см.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Кратен: $\phi 25$ - 6 шт.; Мертові з'єднання: $\phi 25$ - 6 шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія

милора смелост
та крилат "Vibravaz"

- ліквідація виявлених витоків газу: Конфріанка: ф 50-мм,
Конфріанка: ф 25-мм, Мурота: ф 25-мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктувало

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

На момент перевірки акт ДВР не надано
виробництва газопровода

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чушко В.В.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Діброва С.А.
(прізвище, ініціали)
Доценко В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)
[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по горішню вирішувальний

(прізвище, ініціали)

(підпис)