



## Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Возятин, вул. В'ячеслава Чорновола, буд. 21  
(житловий будинок)  
(найменування об'єкта)

«16» 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,  
майстер ВБГО - Цравенко І.І.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) п.п. ОСББ

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. В'ячеслава Чорновола,  
буд. 21 в місті Возятин  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 50 - 98 м.п.; φ 20 - 55 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 15 м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 15 м.п.  
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МІЛ'ЯНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу: φ 20 - 10 м.п.; φ 15 - 3 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на терища, де прокладені газопроводи; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; \_\_\_\_\_

*виконано*

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; \_\_\_\_\_

*перевірено*

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; \_\_\_\_\_

*випробування під робочим тиском*

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; \_\_\_\_\_

*виконано*

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. \_\_\_\_\_

*інструктажі з абонентами проведені*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер В.Г.

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

*М.К.Р.*  
(підпис)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

*С.В.*  
(підпис)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

*В.О.*  
(підпис)

Ярмолів В.С.  
(прізвище, ініціали)

*В.С.*  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. \_\_\_\_\_

*Мандриш К.А.*  
(прізвище, ініціали)

*К.А.*  
(підпис)