

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 17 » 09 2025р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козетин, вул. Вячеслава Чорновола, дпр 25
(м. Козетин, вул. Чорновола)

(найменування об'єкта)

« 17 » 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,

майстер ВБГО - Чавченко І.І.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Вересняк

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Вячеслава Чорновола, в м. Козетин

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ 20 - 49 м.п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 2 м.п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 20 - 4 м.п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: φ 20 - 3 м.п., φ 15 - 8 м.п. + 1 м.п.

- Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: відсутнє перекриття ДЗН

(підпис)

(підпис).

Мені ані бурману від тудиш