

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

«15»

09

2025р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Козятин, вул. Вячеслава Чорновола, 8а
(мешканців будинку)
(найменування об'єкта)

«15» 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолович В. С.,
майстер ВБГО - Чорвоchenko Л. А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) Голови ОСББ

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Вячеслава Чорновола 8а, в місті Козятині
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 6 м. п.; Ø 32 - 24 м. п.; Ø 25 - 26 м. п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø 25 - 63 м. п.; Ø 20 - 19 м. п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø 50 - 1 м. п.; Ø 25 - 10 м. п.; Ø 20 - 28 м. п.
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу; Ø 25 - 2 м. п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування під робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

виконано

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: не виявлено

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолів В.С.
(прізвище, ініціали)

Кравченко
(підпис)

Курінний
(підпис)

Берелет
(підпис)

Ярмолів
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Карольчук А.А.
(прізвище, ініціали)

Карольчук
(підпис).