



«23» 09 2025р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Коростишів, Степана Ващарки, буд. 46
Григорівська вулиця / буд. 46
(найменування об'єкта)

«23» 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Берелет В. О., Ярмолівич В. С.,
майстер ВБГО - Чирвченко А.А
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) мастер ОСББ

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Степана Ващарки,
буд. 46 в місті Коростишів
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ50-153 мм. п.; φ20-22 мм. п.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
φ20-108 мм. п.
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
φ20-52 мм
(система газопостачання квартир (додати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: ПРИЛАД TESTO 317-2(Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ

- ліквідація виявлених витоків газу: φ20-2мм, φ15-4мм;

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; _____

перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____

випищено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; _____

перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____

випробування над робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____

випищено
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. _____

інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В.
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.
(прізвище, ініціали)

Ярмолівч В.С.
(прізвище, ініціали)

М.Кравченко
(підпис)

С.В.Курінний
(підпис)

В.О.Берелет
(підпис)

В.С.Ярмолівч
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. _____

Масюк А.П.
(прізвище, ініціали)

В.С.Ярмолівч
(підпис)