

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Олена РУДЕНКО

« 11 » 09 2025р.

## АКТ

### про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО місто Коростишів, вул. Жуківська 12  
(підприємство "Коростишів")  
(найменування об'єкта)

« 25 » 09 2025р.

Бригада у складі – Курінний С.В., Бередет В. О., Ярмолівч В. С.,  
майстер ВБГО - Чорвчишак С.А.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) п.п.ови ДСВБ

склала цей акт у тому, що на об'єкті по вул. Жуківській 12, в місті Коростишів  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100 - 55 м.п.; φ 50 - 32 м.п.; φ 25 - 3 м.п.; φ 20 - 5 м.п.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

φ 20 - 55 м.п.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

φ 25 - 1 м.п.; φ 20 - 5 м.п.  
(система газопостачання квартир (дати список))

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; ПРИБІД TESTO 317-2 (Gas DETECTOR) ТА МИЛЬНА ЕМУЛЬСІЯ
- ліквідація виявлених витоків газу; φ 20 - 2 м.п.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; \_\_\_\_\_
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; випробування під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктаж з абонентами проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: \_\_\_\_\_

Виписано попередження: \_\_\_\_\_

Майстер ВБГО

Кравченко Людмила Андріївна  
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Курінний С.В.  
(прізвище, ініціали)

Берелет В.О.  
(прізвище, ініціали)

Ярмолович В.С.  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис)

[підпис]  
(підпис).

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа. Михайлик Вадим від підпису В.С. Ярмолович  
(прізвище, ініціали) (підпис).