

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛ М.ВІННИЦЯ»
ВІННИЦЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
* * * * *
«19» 09
ДЛЯ
АКТІВ
* * * * *
Газопостачання та
код 45165321
УЛІННИЦЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
* * * * *
М.ВІННИЦЯ
* * * * *

AKT

обладнання

вс Студент

(найменування об'єкта)

(прізвище, ініціали)

об'єкті м. Турківська
вул. Свободи, 6

(найменування, адреса)

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 2м ; Ø25 - 40м ; Ø20 - 30м

Φ20-60м (стояки) (увідний газ)

Крани: вх. пр. $\varnothing 32$ - 1шт; $\varnothing 20$ - 3шт
Стояків - 5шт;
Муртове з'єднання (запірна арматура) $\varnothing 32$ - 1шт; $\varnothing 20$ - 3шт

(запірна арматура)

Виконані роботи:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *приладовим методом Vibro GTS; мильною емульсією*
- ліквідація виявлених витоків газу; *крани $\Phi 20$ - 5шт
Муфтове з'єднання $\Phi 32$ - 1шт
 $\Phi 20$ - 5шт*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод. ст.}$
Тягіння $\Delta p = 20 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовані

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Зокрасити 2-й

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Іванов ВВ
(прізвище, ініціали)

Ігуденко ВМ
(прізвище, ініціали)

Меронішин Ю.І.
(прізвище, ініціали)

Тартагнєв Р.В.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного будинку

(прізвище, ініціали)

(підпис)

в підпису відмовився.