



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

г. Бахонки вул. Татарка 64^а
(найменування об'єкта)

« *13* » *08* 20 *25* р.

Бригада у складі _____

*Діброва С.А.; Даренко В.О.; Матвійчук А.В.
Муромчук О.В.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*г. Бахонки
Татарка 64^а*
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: _____

*ф65-4м; ф57-130м;
ф20-38м; ф25-21м; ф15-9м.*
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани: ф25-4м (пробкові); кушові: ф25-1м; ф20-9м;
ф20-7м;
Муртові з'єднання: ф25-5м; ф20-16м.*
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та приладні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: _____

мильною емульсією та приладом "ВібраСВЗ"

- ліквідація виявлених витоків газу: _____

Ремонт: ф20-7м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: Перевірено тиском $P = 500 \text{ мм. вод. ст.}$
Наділено тиском $P = 20 \text{ мм. вод. ст.}$ за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопроводів
На момент перевірки акт ДВР не надано

Виписано попередження:

Майстер ВВГО

Члени бригади

Чуїков В.В.
(прізвище, ініціали)
Дюрова С.А.
(прізвище, ініціали)
Даченко В.О.
(прізвище, ініціали)
Матвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)
Лукіненко О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сіфесей по Будинку Бідоштань
(прізвище, ініціали) (підпис)