



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

г. Боконьки вул. Ткаріна №64

(найменування об'єкта)

«*13*» *08* 20 *25* р.

Бригада у складі _____

*Вішанчук О.Р., Муртіпан В.М., Міценко В.О.,
Дробинко Ю.Т.*

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті _____

*г. Боконьки
вул. Ткаріна №64*

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ40 - 70 м; φ20 - 23 м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

*Крани (пробікові) φ20 - 12 шт.
Муртові з'єднання: φ20 - 12 шт.*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Викопані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *мильна емульсія та*

прилад "Vibrotest"

- ліквідація виявлених витоків газу: *Кран: φ40 - 1 шт; φ20 - 1 шт.*

Контргайки: φ20 - 3 шт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено.
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: _____
Перевірено тиском Р=500 мм.вод.ст.
Поділля тиску р=20 мм.вод.ст. за 5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Розбирання газопровода
На момент перевірки атт ДВР не надано

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Мушко В.В.
 (прізвище, ініціали)
Вішанчук О.Р.
 (прізвище, ініціали)
Мертман В.М.
 (прізвище, ініціали)
Миценко В.О.
 (прізвище, ініціали)
Дюбенко Ю.Т.
 (прізвище, ініціали)

[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)
[Підпис]
 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

 (прізвище, ініціали)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко по Бердичів відділу Б

(прізвище, ініціали)

(підпис)