

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 26 » 08 20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

с. Зарванці вул. Зарічна 2

(найменування об'єкта)

« 26 » 08 20 25 р.

Бригада у складі

Даринко В.О., Матвійчук А.В.,
Іванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Зарванці
вул. Зарічна 2

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО:

φ25-36м.; φ20-6м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі об'єкти: φ20-8м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (кумові): φ20-3м.; Пробкові: φ20-5м.
Муфтові з'єднання: φ20-8м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією;

прилад "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: Кран: φ25-1м.; Розетка: φ25-1

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено Р=500 мм. вод. ст.
Надійшло Р=20 мм. вод. ст. t=5хв.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. фронтують

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ІЕМ, які підлягають усуненню:

Розривання газопровода
На момент перевірки Акт ДВР
не надано

Витисано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

Розенков В.

(прізвище, ініціали)

Майенчук А.В.

(прізвище, ініціали)

Кванчук В.А.

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа старший по будинку Водоканалу

(прізвище, ініціали)

(підпис)