

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО

Мирлобий будинок
Зарваницьке вул. Зарваницьке 3
(найменування об'єкта)

«15» 08 2025 р.

Бригада у складі: Калок А.А.; Палащук О.П.;
Луканчук О.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Зарваницьке вул. Зарваницьке 3
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32 - 4м, Ø25 - 3.9м, Ø20 - 2м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крайні вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крайні (крюкові): Ø20 - 1м, (крюкові): Ø20 - 3м.
лифтові з'єднання: Ø20 - 4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильне мильне
та прилад "Vibro GAS"
- ліквідація виявлених витоків газу: кюветки: Ø20 - 3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм. вод.ст., t=5хв, ΔP=20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Фарбування газопроводу. На момент перевірки акт ДПК не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГ О

Члени бригади

Григоренко А.С.
(прізвище, ініціали)

Косов А.А.
(прізвище, ініціали)

Волонин О.Р.
(прізвище, ініціали)

Лук'яненко О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сидоренко М.В. Будник Біденків
(прізвище, ініціали) (підпис)