



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газového обладнання

ВБГО Житловий будинок
Зарвачі вул. Заріччя 4
(найменування об'єкта)

«15» 08 2025 р.

Бригада у складі Веселовський В.І.; Даренко В.О.;
Кучеров А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті Зарвачі вул. Заріччя 4
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газového обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф32-49м, Ф25-31м, Ф20-24м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Крани вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани (пробкові): Ф20-2мт. (кульбові): Ф20-3мт. (верні): Ф20-1мт.
муніципальне з'єднання: Ф32-2мт., Ф20-5мт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

І. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією:

мильною емульсією
та приладом "Vibra GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу: кожухівки, Ф32-1мт., Ф20-1мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
P=500 мм. вод.ст., t=5хв, Δp=20 мм. вод.ст.
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Забудовані газопроводи. На момент проведення ТО акт ВРК не надано

Випиано попередження: _____

Майстер ВБГО

Григорукій А.С.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Васильовий В.І.
(прізвище, ініціали)

Дарко В.О.
(прізвище, ініціали)

Кучерев А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

[Підпис]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сірюк М. Борисенко В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)