



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____

м. Турбовик

«23» 09 2025 р.

(найменування об'єкта)

Бригада у складі *м-р Бондар Ю.М.; сл. Іванов В.В.*
Шартакий Р. В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті

с. Нестерівка
вул. Леонтовича 4

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø40 - 94,5 м ; Ø32 - 42,5 м*

Ø20 - 1 м Ø25 - 15 м (вигляд.)

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Крани: Ø40 - 1 шт / вк Ø20 - 2 шт ; Ø25 - 1 шт

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; *приладовим методом*

Vibro GAS ; мильною емульсією

- ліквідація виявлених витоків газу; *крани: Ø40 - 1 шт ; Ø20 - 2 шт*

Муфтове з'єднання Ø40 - 1 шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; перевірено
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено тиском $\Delta p = 500 \text{ мм вод. ст}$
Надіння $\Delta p = 20 \text{ мм вод. ст.}$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Бондар ЮМ
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Іванов ВВ
(прізвище, ініціали)

Гарматей РВ
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

Ст. майстер Колесник ВС
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Мешканець багатоквартирного

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Будинку від підпису відповісти