

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 15 » 05 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 15 » 05 2025 р.

Бригада у складі Гузь Р.І., Франченко С.А., Шевченко А.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

с. Терешки вул. Молодіжна, 1

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г Ø20 - 16,5 м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

2-г (внутр.) Ø20 - 34 м, Ø15 - 5 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

4-а (кул.) Ø20 - 11 м, Ø15 - 2 м + 7 кранів

4-а (пробк.) Ø15 - 1 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано

- ліквідація виявлених витоків газу; 4-а Ø20 - 2 м, мурта Ø20 - 3 м, 4/2 Ø20 - 4 м, вентришні - 11 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; включено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм. вод. ст. $\Delta P=0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: негнотребует грабубиние, взутні акти ДВК.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Жикоман Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Гуцук Р.

(прізвище, ініціали)

Васильченко

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

[підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа від інженера ВБГО _____
(прізвище, ініціали) (підпис)