

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 17 » 09 АКТІВ 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 17 » 09 2025 р.

Бригада у складі Гуцул Р.І., Францало С.К., Макаров О.О., Жвиринський О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

С. Терешки вул. Жовтєвська, 5

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-й $\varnothing 32-17,5\text{ м}$, $\varnothing 20-4,2\text{ м}$, $\varnothing 15-1\text{ м}$.

КБРТ - 2 см.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кран (кулі) $\varnothing 32-2\text{ см}$, $\varnothing 20-7\text{ см}$.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; виконано.

- ліквідація виявлених витоків газу; частка КБРТ $\varnothing 20-2\text{ см}$, $\varnothing 32-2\text{ см}$,
кран $\varnothing 20-2\text{ см}$, к/з $\varnothing 20-4\text{ см}$, муфта $\varnothing 20-4\text{ см}$, вугорістий - 5 см .

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; —
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; —
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; всього
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; проведено P=500 мм.в.ст. $\Delta P=0$
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; —
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено.

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: 2-й поверховий газобалон, замінити 2-й кв. 7, 8, 9
вжити акції ДВК.

Виписано попередження: —

Майстер ВБГО

Миколай Н.Т.

(прізвище, ініціали)

Члени бригади

1. Ю. Г. Р.

(прізвище, ініціали)

Федоренко

(прізвище, ініціали)

Масаров ОО

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа із міським керівником (прізвище, ініціали) _____ (підпис)