

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 18 » 09 АКТІВ 2025 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО багатоквартирний житловий будинок

(найменування об'єкта)

« 18 » 09 2025 р.

Бригада у складі Гузь Р.І., Брешко С.Ж., Макаров О.О., Певдохін О.В.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті багатоквартирний житловий будинок

с. Терешки вул. Шкорова, 17

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: 2-г ϕ 32-16 м, ϕ 20-2 м, ϕ 15-9 м.

КБРП-2 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

1-га (сх.) ϕ 32-2 м, ϕ 20-7 м.

1-га (пробс) ϕ 20-7 м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; визначено

- ліквідація виявлених витоків газу; КБРП газівка ϕ 20-7 м, ϕ 32-7 м, ϕ 12 ϕ 20-5 м, 1-га ϕ 20-2 м, вузькопрохідна - 5 м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; _____
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; внесено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
проведено P=500 мм. вод. ст. ΔP=0
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проведено

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: негнотування газобалона, відсутність акти ДВЖ.

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Члени бригади

Миколай Н. Т.

(прізвище, ініціали)

Гуцук Р. І.

(прізвище, ініціали)

Мораченко

(прізвище, ініціали)

Монархов

(прізвище, ініціали)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

[Підпис]

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа бу [Підпис] відомості

(прізвище, ініціали)

(підпис)