



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця
вул. і. Бевза 18
(найменування об'єкта)

« 11 » 09 2025 р.

Бригада у складі Димлевий О.І. Гордієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. і. Бевза 18
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: $\phi 40 - 23м$; $\phi 25 - 21м$; $\phi 20 - 11м$
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
 $\phi 25 - 1мб$; - муров. $\phi 25 - 2мб$ - тросовий; $\phi 20 - 2мб$ - тросовий
муровий з'єднанч; $\phi 40 - 1мб$; $\phi 25 - 3мб$; $\phi 20 - 2мб$
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад VIKROTAS

- ліквідація виявлених витоків газу: кр $\phi 25 - 1$;
муровий $\phi 25 - 1$; $20 - 2$; муровий $\phi 25 - 1мб$

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горнища, де прокладені газопроводи: в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання: перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів:
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: нігас перевірки якби ФВК не надаю

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Ковальчук М.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Димитренко О.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Гордієнко В.І.
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: Взр Мірнєву відмовився
(прізвище, ініціали) (підпис)