



**Акт**

**про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання**

ВБГО \_\_\_\_\_  
*вул. Т. Возюєва 18*

« *9* » *09* 20*25* р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі *Роздубинко В.М.,*  
*Свасилюк В.А.*  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті  
*вул. Т. Возюєва 18*  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *Ø 32-19м, Ø 25-4м,*  
*Ø 20-15м*

(увідний газопровід (характеристики г-ду))  
*армировані: входи Ø 32-15м, Ø 20-2м, Ø 15-1м*

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
*армировані Ø 32-15м, Ø 20-2м, Ø 15-1м*  
*неармировані Ø 32-1м, Ø 20-2м, Ø 15-1м*

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *армировані Ø 32-15м, Ø 20-2м, Ø 15-1м*  
*неармировані Ø 32-1м, Ø 20-2м, Ø 15-1м*

- ліквідація виявлених витоків газу: *на Ø 20-15м, арм Ø 20-15м,*  
*на Ø 32-15м, арм Ø 32-15м, неарм Ø 32-15м*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; Васильваєв
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; Васильваєв
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; Деревицька
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Щура Роберт
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. Крижанівська

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: подремонтувати газопровід,

всіх двох рес. можливе перевірити всі газопроводи

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Воробей О.Г.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Члени бригади

Воробей О.М.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

Васильваєв В.А.  
(прізвище, ініціали)

[Signature]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармій М. Бурдига В.Г.  
(прізвище, ініціали) (підпис)