

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

« 9 » 20 25 р.



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО бульвар Т. Шевченка 21
« 9 » 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Клеусішан ВМ, Москаленко ОФ
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті бульвар Т. Шевченка 21
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 50 - 71 м, Ø 40 - 16 м, Ø 25 - 27 м.

сварені в стіні Ø 40 - 6 см
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сварені Ø 40 - 6 см (сварені)
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: вирешено, витоки не виявлено.
- ліквідація виявлених витоків газу: —

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в ший вимог
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагався
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; між робочею мережею
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. прямесурдовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: але згідно з умовами Сервісу не маємо

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

Родіцький О.В.
(прізвище, ініціали)
Мельник В.М.
(прізвище, ініціали)
Поліщук О.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Середний по Відділу Водоканалу
(прізвище, ініціали) (підпис)