



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вінниця вул. Ангела 22  
(найменування об'єкта)

« 13 » 10 20 25 р.

Бригада у складі Александров О.Ю.; Веселовський В.Д.;  
Гурдієнко В.М.; Дмитрієнко М.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Ангела 22  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ20-8м; φ25-1м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі об'єкти  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Кран (пробковий): φ20-1м.  
Шуртові з'єднання: φ20-1м.  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією та приладом "Vibra GAS"
  - ліквідація виявлених витоків газу: відсутні

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Відсутність сертифіката на монтаж перевірки вст ДВР не надамо

Вписано попередження:

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади

Алексєєв О.Ю.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Веселовський В.І.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Гордієнко В.М.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дмитрієнко М.В.

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сарський по будинку будинок  
 (прізвище, ініціали) (підпис)