

29 11147



# Акт про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_  
м. Вінниця вул. Ар. Імелє 36  
« 15 » 10 20 25 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дубоделко Ю.Т.; Діброва С.А.;  
Дарченко В.О.; Матвійчук А.В.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця  
вул. Ар. Імелє 36  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф57-2м; ф40-10м; ф32-15м; ф25-3м;  
ф20-30м.  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи: ф20-6мт.  
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
Окремі (пробкові): ф20-6мт.; муфта; пробка: ф20-6мт.

(запірна арматура)  
знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

- Виконані роботи:
- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
    - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "VIBRAERS"
    - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф40-1мт; ф25-1мт; Контракта: ф25-1мт; ф40-1мт.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; *в наявності*
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; *виконано*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; *Під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. *прейнструктовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *Робочим газопроводом на місцях перевірки газу ДВР не надаю*

Виписано попередження:

Майстер ВБГО  
Члени бригади

*Чуїко В.В.*  
(прізвище, ініціали)  
*Дубоєнко Ю.Т.*  
(прізвище, ініціали)  
*Діорова С.А.*  
(прізвище, ініціали)  
*Даренко В.В.*  
(прізвище, ініціали)  
*Матвійчук А.В.*  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа *від підпису* *Бірюкшина*  
(прізвище, ініціали) (підпис)