

4447



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Ангела №62
(найменування об'єкта)

« 13 » 10 20 25 р.

Бригада у складі Гордієнко В.М.; Дмитрієнко М.В.;
Ромашук О.Р.; Муштак В.М.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ангела №62
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф20-18мм.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі обводи: ф20-5мм.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Пробкові: ф20-5мм; Муштрове з'єднання: ф20-5мм.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад "ГІР20 БТБ"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-2мм; Ремонтника: ф20-4мм.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; викорано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. факт інструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Робування, газопровода
На місцях перевірки акт
ДВР не надамо

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО

Чуїко В.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Горієнко В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Дмитриченко М.В.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Ромашук О.Ф.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Мухоман В.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармачий по будинку в будинку
(прізвище, ініціали) (підпис)