

2 11-117



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Ангела 89
(найменування об'єкта)

«В» 10 20 25 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Муромець О.В.;
Курчуров А.В.; Калюк А.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Ангела 89
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: ф40-2м; ф32-16м; ф20-4м;
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Окремі об'єкти
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробкові): ф20-4м; Муфтові з'єднання: ф20-4м.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад Vibra GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Кран: ф20-1м; ф32-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Перевірено під робочим тиском

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Випробування газопровода на можливість перевірки АРМ ДВР не виконано

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО
Члени бригади

<u>Чурик В.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Матвійчук А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Муромчук О.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Кучерев А.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
<u>Канок А.А.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)
_____ (прізвище, ініціали)	<u>[підпис]</u> (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармачі по будинку будуваль
(прізвище, ініціали) (підпис)