



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. Франківська 45

« 8 » СО 20 19 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Курдюков В.В., Мухоморов В.М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті вул. Франківська 45
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф32-1м, Ф20-4м

арми вводи Ф20-2м (увідний газопровід (характеристики г-ду))

арми Ф20-2мм
муфта Ф20-2мм (газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; арми Ф20-2мм, муфта Ф20-2мм
 - ліквідація виявлених витоків газу; КК Ф20-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; внесено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; без розбіжностей після
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проводилося

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: перевірено

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Роджиків ОВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Ширяков ВВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Мерсонен ВМ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саринен по будинок бізнес-міст
(прізвище, ініціали) (підпис)