



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО вул. П.Т.Шевченка 48

«10» 10 20 15 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Мешков В.О., Матвійчук М.

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт тому, що на об'єкті

вул. П.Т.Шевченка 48

(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø32-16м, Ø25-26м, Ø20-30м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

Ø20-4м, Ø20-4м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

Ø20-4м, Ø20-4м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском, приладовим методом або мильною емульсією: арматура Ø20-4м, Ø20-4м

- ліквідація виявлених витоків газу: Ø20-4м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; вимагаємо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; неу робочею мережі
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструкція надавана

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: недороблені газопроводи

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
Члени бригади

Родченков С.А.
(прізвище, ініціали)
Мельников В.О.
(прізвище, ініціали)
Мельников А.В.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Саранський А. Бурдakov В.В.
(прізвище, ініціали) (підпис)