

MT HT

"ЗАТВЕРДЖЕНО"



20 25 р.

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Митовий будинок
м. Вікшуче вул. Б. Хмельницького 26
(найменування об'єкта)

« 07 » 10 20 25 р.

Бригада у складі Ліцман В.О.; Мамвійчук А.В.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вікшуче вул. Б. Хмельницького 26
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 40 - 10 м, Ø 32 - 15 м, Ø 25 - 4 м,
Ø 20 - 15 м
(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краї (пробки): Ø 20 - 5 см, муфтові з'єднання: Ø 20 - 5 см.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; на прилад мильна емульсія
 - ліквідація виявлених витоків газу; -

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; визначено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. інструктажовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: Варбування газопроводу
На магістральній перевірці план ДЖ не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО	<u>Льодгородський А.С.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
Члени бригади	<u>Ліщук В.О.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	<u>Мамбіяні М.В.</u> (прізвище, ініціали)	<u>[Підпис]</u> (підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)
	_____	(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Садисей по Березині відсутній
 (прізвище, ініціали) (підпис)