



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВВГО

м. Вінниця
вул. В. Антоновича 48
(найменування об'єкта)

« 4 » 09 2025 р.

Бригада у складі Димитрій О.І.; Міщенко В.О

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склада цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. В. Антоновича 48
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з гарантією безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВВГО: ϕ 40 - 1м; ϕ 32 - 16м; ϕ 25 - 18; ϕ 20 - 12м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

кр. ϕ 20 - 2шт. - продка; ϕ 20 - 1 - шорвант
шортові з'єднання: ϕ 32 - 1шт; ϕ 20 - 3шт.

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трих років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконали роботи:

1. Безпечне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладом методом або мильною емульсією; мильною емульсією по

прилад VibroAS

- перевірка виявлених витоків газу: контор гайка ϕ 32 - 1шт

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у місцях та на горючих, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистки, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпоскобовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ГМ, які підлягають усуненню: під час перевірки акти ДРВ не надано

Виділено попередження:

Майстер ВБГО

Ковальчук М.М.
(прізвище, ініціали)

Члени бригади

Димеков О.І.
(прізвище, ініціали)

Ліцман В.О.
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Вір мурішсу Вір мовнісе
(прізвище, ініціали) (підпис)