



P. Y. [Signature]

АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____ *м. Вінниця*
вул. В. Антоновича 9
(найменування об'єкта)

« 4 » 09 2025 р.

Бригада у складі *Димченко О.І. Лисенко В.О.*
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті *м. Вінниця*
вул. В. Антоновича 9
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: *φ 40 - 24 м; φ 25 - 21 м; φ 20 - 4 м*
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
кр φ 25 - 1 мб - шаровий; φ 20 - 2 мб шаровий
шаровий з'єднання φ 40 - 1 мб; φ 25 - 1 мб; φ 20 - 2 мб
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: *мильна емульсія*
со. приладу Vibro GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: *конгоїна φ 40 - 1 мб*

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; перевірено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
виконано
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. кріпобрукуванням

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: ті час перевірки акти ЗВК не маємо

Винесено попередження: _____

Майстер ВБГО

Коваленко А.М.
(прізвище, ініціали)

[Підпис]
(підпис)

Члени бригади

Димаренко О.І.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Ліщенко В.О.
(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт підпису Віршоване
(прізвище, ініціали) (підпис)