



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
вул. М. Миткевича 38

« 27 » 08 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Масовичук АВ, Мусакан ВМ

(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Миткевича 38
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ25-30 м, φ20-28 м

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
определен вводе φ20-4 м

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
краса φ20-5 м
лежорта φ20-5 м

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- 1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: применял. в. продел.
мильна эмульсия
 - ліквідація виявлених витоків газу: к/р φ25-1 м, арм. φ28-1 м
арм. φ20-2 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горищах, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виповнено
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря;
P = 500 мм в.ст. Аргюам в.ст. т. 528
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. вручено інструкцію

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: попорушене газопроводу

Визначено попередження:

Майстер ВБГО

Руденко ОВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

Члени бригади

Мейстер ОВ
(прізвище, ініціали)
Мейстер ОВ
(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)
[Signature]
(підпис)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сторожко Будник
(прізвище, ініціали) (підпис)