



« 17 » 09 2025 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО \_\_\_\_\_ м. Вішків  
\_\_\_\_\_ вул. І. Мачвардів 35  
(найменування об'єкта)

« 17 » 09 2025 р.

Бригада у складі Димитров О.І.; Ліщина В.О.; Гордішко В.М.  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) \_\_\_\_\_

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вішків  
вул. І. Мачвардів 35  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 32 - 1 м; φ 20 - 38 м  
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))  
шарові кр φ 25 - 1 м; Пφ 20 - 2 м; шарові φ 20 - 2 м  
шарові з'єднан.: φ 25 - 1; φ 20 - 4 м; φ 32 - 1 м  
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
  - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильною емульсією  
на прилад VIBROGAS
  - ліквідація виявлених витоків газу: комарганма φ 32 - 1 м  
кр φ 20 - 1 м

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підставі та на горнища, де прокладені газопроводи: *в наявності*
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах: *перевірено*
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання: *перевірено*
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря: *Перевірено під робочим тиском*
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами: *проінструктовано*

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: *тігас перевірки апар. ДПК немає*

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

*Коваленко М.М.*  
(прізвище, ініціали)  
*Димченків О.І.*  
(прізвище, ініціали)  
*Михайко В.О.*  
(прізвище, ініціали)  
*Гордієнко В.М.*  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)  
\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа: *Саранський* *по* *Будинку Бідерштейн*  
(прізвище, ініціали) (підпис)