

M+M



20 25 р.

Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО Житлова будівля  
м. Вінниця вул. Д. Демчука 1  
(найменування об'єкта)

"29" 09 20 25 р.

Бригада у складі Доженко В.О ; Гордієнко В.М  
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця вул. Д. Демчука 1  
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ф40-10м, Ф32-30м, Ф20-10м

(увільнений газопровід (характеристики г-ду))

Окремі вводи

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

крапи (пробки): Ф20-3мм (верті): Ф20-1мм  
шпуртові з'єднання: Ф20-3мм

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:

- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією; мильна емульсія

та прилад "VITA GAS"

- ліквідація виявлених витоків газу; крапи (пробки): Ф20-3мм  
коктурійки: Ф20-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;

- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності

- розбирання, очистка від залишків корозії і мастиля та змашування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано

- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очиски, налагодження та регулювання; перевірено

- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; тиском робочим тиском

- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;

- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. практично

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: вироблення газопроводу на малому перебігу лінії ЕМ не надано

Виписано попередження:

Майстер ВБГО

Тігнородечкий АС  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Члени бригади

Доценко В.О  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

Гордієнко В.М  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

[підпис]  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ініціали)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сармачі по виробленню виробленню  
(прізвище, ініціали) (підпис)