



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Кірилівка
вул. Зорих 19

« 4 » 09 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Алексеев О.О., Духовенко В.І.,
Сидорова С.Н., Демірясов М.В., Довженко І.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті
вул. Зорих 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø 89 - 45 м, Ø 76 - 55 м, Ø 80 - 65 м

Ø 80 - 370 м (сходові)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

сходові Ø 80 - 2 м
(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))

(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: вирішено
 - ліквідація виявлених витоків газу: вирішено

