



АКТ

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО м. Вишневець
вул Зодчих 5

« 10 » 09 2025 р. (найменування об'єкта)

Бригада у складі Дочемко В О, Родіасько В М,
Звонік В А, Курдюков Н В
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа)

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вишневець
вул Зодчих 5
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ІМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: Ø100-50м, Ø89-40м,
Ø76-80м, Ø40-57м, Ø32-30м,
Ø32-460м (слюєва)
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

крає Ø32-8мм, Ø40-3мм
шурпа Ø40-13мм, Ø32-8мм
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
- перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: Амшар Миколаєв
Семанна Євген
 - ліквідація виявлених витоків газу: Ø32-6мм, Ø40-5мм
шурпа Ø32-2мм, Ø40-1мм

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; власне бачити
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; власно
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; P=500 мм в ст. ар. 10 мм в ст. t=5x6
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. власно

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Винесено попередження:

Майстер ВБГО

Члени бригади

Родіков ОА
(прізвище, ініціали)

Докучко ВЕ
(прізвище, ініціали)

Родіков ВО
(прізвище, ініціали)

Звонич ХИ
(прізвище, ініціали)

Керсєв ІВ
(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

(прізвище, ініціали)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Віт підпису відмовився

(прізвище, ініціали)

(підпис)