



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця ^{ж/б} вул. Келецька №126^а
(найменування об'єкта)

« 10 » 09 20 25 р.

Бригада у складі Алексеев О.Ю., Гордієнко В.М.,
Дмитрієнко М.В., Дзюбенко Ю.Т., Явчук В.А.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Келецька №126^а
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ 100-70м, φ 89-32м, φ 76-85м, φ 57-34м,
φ 40-76м, φ 32-57м, φ 25-2м, φ 20-28м.
(увідний газопровід (характеристики г-ду))

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (кранкові): φ 40-3м, Курлові: φ 50-2м, φ 40-3м,
φ 32-12м, φ 25-2м, φ 20-5м. Муфта з'єднання: φ 40-3м,
φ 50-2, φ 40-3м, φ 32-12м, φ 25-2м, φ 20-5м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

1. Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія
та прилад "Вібра САЗ"
 - ліквідація виявлених витоків газу: Ремонтна: φ 50-1м, φ 32-11м,
φ 25-1м, муфта: φ 32-3м,
φ 20-3м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів;
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвалі та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очищення від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконамо
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очищення, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; Перевірено під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів;
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами; пріінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню:

Робування газопровода
На момент перевірки апарату ДВР не працює.

Виписано попередження:

Майстер ВБГО
 Члени бригади

Цуїко В.В.
 (прізвище, ініціали)

Алексеев О.Ю.
 (прізвище, ініціали)

Гордієнко В.М.
 (прізвище, ініціали)

Метрієнко М.В.
 (прізвище, ініціали)

Дзюбенко Ю.Т.
 (прізвище, ініціали)

Ванчук В.А.
 (прізвище, ініціали)

Тале
 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

 (прізвище, ініціали)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

 (підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Тарасюк О.І.
 (прізвище, ініціали) [Signature]
 (підпис)