



Акт

про підсумки технічного обслуговування, систем газопостачання та газового обладнання

ВБГО _____
м. Вінниця вул. Релеєвська 19
(найменування об'єкта)

«15» 10 2025 р.

Бригада у складі Матвійчук А.В.; Дубелець Ю.Т.;
Діброва С.А.; Держко В.О.
(прізвище, ініціали)

у присутності замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа) _____

склала цей акт у тому, що на об'єкті м. Вінниця
вул. Релеєвська 19
(найменування, адреса)

Проведено технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд систем газопостачання та газового обладнання (крім ВОГ та обладнання споживачів) групою ЕМ в повному обсязі згідно з відповідною технічною інструкцією та здійснено інструктаж мешканців (абонентів) зазначеного об'єкта з правил безпечного користування газовими приладами (список додається).

ВИСНОВКИ ВБГО: φ32-25м; φ25-18м; φ20-3м.

(увідний газопровід (характеристики г-ду))
Окремі вводи: φ25-3м; φ20-1м.

(газопроводи сходових клітинок (характеристики г-ду))
Крани (пробки): φ25-3м; φ20-1м.
Муртові з'єднання: φ25-3м; φ20-1м.
(запірна арматура)

знаходяться в технічно справному стані, укомплектовані та придатні до експлуатації протягом року (трьох років). Мешканці об'єкта (абоненти) проінструктовані.

Виконані роботи:

- Технічне обслуговування, технічне обстеження, технічний огляд:
 - перевірка на щільність газопроводів за допомогою газу під робочим тиском приладовим методом або мильною емульсією: мильна емульсія та прилад VIRA GAS
 - ліквідація виявлених витоків газу: Контрайка: φ32-1м; φ25-2м; φ20-1м; Кран: φ32-1м; З'єдн.: φ20-1м.

- перевірка відповідності прокладання газопроводів та побудови приміщень вимогам проекту і діючих нормативних актів; _____
- перевірка наявності вільного доступу до газопроводів та обладнання, а також у підвали та на горища, де прокладені газопроводи; в наявності
- розбирання, очистка від залишків корозії і мастила та змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах; виконано
- перевірка працездатності газової арматури, автоматичних пристроїв, їх очистка, налагодження та регулювання; перевірено
- випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря; _____
під робочим тиском
- дрібний ремонт газової апаратури і приладів; _____
- інструктаж абонентів з правил користування встановленими побутовими газовими приладами та апаратами. проінструктовано

Порушення, виявлені під час проведення технічного обслуговування групою ЕМ, які підлягають усуненню: _____

Фарбування газопроводу
На момент перевірки газу ДВР
не надано

Виписано попередження: _____

Майстер ВБГО _____

Черіко В.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Члени бригади _____

Матвігук А.В.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Дзюбенко Ю.Т.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Дідрова С.А.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

Борченко В.О.

(прізвище, ініціали)

[Signature]

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Представник замовника або уповноваженої особи за наявності підтверджуючого документа Сірешич по Борченко Вікторія

(прізвище, ініціали)

(підпис)